



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/465

## CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/773  
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2018/773

Richiedente  
Applicant

**EMME ANTINCENDIO SRL**

**Via G. Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY**

Item MED  
MED item

**MED/3.52**

Descrizione  
Description

**Estintori carrellati**

*Non-portable and transportable fire extinguishers*

Tipo  
Type

**19118-52**

Norme di prova  
Testing standards

**EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014**

Norme di riferimento  
Reference standards

**Reg. II-2/10, Reg. X/3, 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

*The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.*

Prima emissione / First issue: 05/08/2014  
Ultima emissione / Last issue: 04/08/2019  
Scadenza / Expiring: 04/08/2024

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product

**CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A**  
**EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Richiedente/ Applicant: **EMME ANTINCENDIO SRL**

Luogo di produzione/ Place of production:

**Via del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY**

<b>Prodotto</b> Product	Estintore carrellato a schiuma da 100 l 100 l foam non-portable and transporstble fire extinguisher
<b>Materiale del cilindro</b> Cylinder material	AISI 304
<b>Materiale della valvola</b> Valve material	ottone / brass
<b>Altezza cilindro</b> Overall length	1120±2 mm
<b>Spessore parete</b> Wall thickness	2 mm
<b>Diametro esterno</b> External diameter	360±1 mm
<b>Diametro ruote</b> Wheel diameter	400 mm
<b>Capacità del cilindro</b> Cylinder capacity	134 l
<b>Estinguente</b> Extinguishing agent	EMME WATERFOAM +5 (100%)
<b>Classe di fuoco</b> Fire rating	A IV B
<b>Trattamento superficiale</b> Surface treatment	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000

**Rapporti di prova/ Test reports:**

n. 0022\DC\EST\13\17 del / dated 21/07/2014 emessi da / issued by CSI SPA.

Prima emissione / First issue: 05/08/2014

Ultima emissione / Last issue: 04/08/2019


Scadenza / Expiring: 04/08/2024

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product



**CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A**  
**EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A****Condizioni generali/ General conditions:**

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.  
*The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.*



Prima emissione / First issue: 05/08/2014  
Ultima emissione / Last issue: 04/08/2019  
Scadenza / Expiring: 04/08/2024

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product

