



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,
Settore Merceologico e Laboratori

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino , 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: emme.antincendio@pec.it

e.p.c.

Al Laboratorio MTIC Intercert S.r.l.
Via Moscova, 11
20017 - Rho (MI)
Pec: certificazione.mticert@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato **"22064-40"** a base d'acqua da 6litri classe **"A - B"** capacità estinguente **"43A - 233B "** - agente estinguente acqua con additivi.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 40 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008).

Il Laboratorio MTIC INTERCERT, che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **numero di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Rif.: DCPREV prot. n. 0010369 del 25/07/2018
DCPREV prot. n. 0015441 del 13/11/2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "*Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio*", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **"22064-40"** a base d'acqua da 6 litri, agente estinguente EWAB1 (Inilam AX 10% (Orchidee) + SC6 2% (Orchidee) acqua 88%), Classe **"A-B"** capacità estinguente **"43A-233B"**;

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato di prova n. **EST/013-2018 del 09/07/2018** del Laboratorio **MTIC Intercert S.r.l.** e report Nr°/ No. 20181162/EM 34 del 23/10/2018 del Laboratorio MPA DRESDEN nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato **"22064-40"** a base d'acqua da 6 litri. Classe **"A-B"** capacità estinguente **"43A-233B"**; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Sottoscrizione in firma digitale

IL CAPO DEL CNVVF

(Dott. Ing. Gioacchino GIOMI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00				Data Emissione				23/07/2018				
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	7	0	8	5	2	3	8	3	5	6	7