



**Certificato numero / Certificate number**

**MED/0497/250**

**CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B)  
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION**

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1397  
*This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2019/1397*

Richiedente  
Applicant

**EMME ANTINCENDIO SRL**

**Via G.Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY**

Item MED  
MED item  
Descrizione  
Description

**MED/3.29**

**Manichette da incendio con diametro  $\leq$  52 mm**

*Fire hoses with diameter  $\leq$  52 mm*

Tipo  
Type  
Norme di prova  
Testing standards

**CASENTINO 45**

**EN 14540:2014**

Norme di riferimento  
Reference standards

**Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC 36 (63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC 97 (73)-(1994 HSC Code) 7**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

*The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.*

Prima emissione / First issue: 10/01/2010  
 Ultima emissione / Last issue: 09/01/2020  
 Scadenza / Expiring: 09/01/2025

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

**CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A**  
**EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Richiedente/ Applicant: **EMME ANTINCENDIO SRL**

Luogo di produzione/ Place of production:

**Via del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY**

<b>Prodotto</b> <i>Product</i>	Tubazione appiattibile DN 45 in poliestere ed elastomero <i>DN 52 fire hose made of polyester and elastomer</i>
<b>Massa lineica</b> <i>Linear mass</i>	0,17 Kg/m
<b>Diametro interno</b> <i>Inside diameter</i>	45 mm
<b>Adesione</b> <i>Adhesion</i>	conforme / compliant
<b>Flessibilità alla bassa temperatura</b> <i>Low temperature flexibility</i>	-20°C


**Rapporti di prova/ Test reports:**

n. DC03/017F07 del / dated 05/07/2007 emessi da / issued by CSI SPA.

**Condizioni generali/ General conditions:**

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

*The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.*



Prima emissione / First issue: 10/01/2010  
Ultima emissione / Last issue: 09/01/2020  
Scadenza / Expiring: 09/01/2025

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

