



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/430

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/773
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2018/773

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via G. Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

Item MED
MED item

MED/3.52

Descrizione
Description

Estintori carrellati

Non-portable and transportable fire extinguishers

Tipo
Type

16118-52

Norme di prova
Testing standards

EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014, ISO 11601:2008

Norme di riferimento
Reference standards

Reg. II-2/10, Reg. X/3, 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 19/12/2013
Ultima emissione / Last issue: 30/11/2018
Scadenza / Expiring: 18/12/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

 Richiedente/ Applicant: **EMME ANTINCENDIO SRL**

Luogo di produzione/ Place of production:

Via del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

Prodotto Product	Estintore carrellato a polvere da 100 kg 100 kg powder non-portable and transportable fire extinguisher
Materiale del cilindro Cylinder material	acciaio / acciaio S 2E 35J4
Materiale della valvola Valve material	ottone/ brass
Altezza cilindro Overall length	1120±2 mm
Spessore parete Wall thickness	3 mm
Diametro esterno External diameter	360±1 mm
Diametro ruote Wheel diameter	400 mm
Capacità del cilindro Cylinder capacity	29 l
Estinguente Extinguishing agent	EMME POWDER 40 (100%)
Classe di fuoco Fire rating	A IV B C
Trattamento superficiale Surface treatment	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxy polyester powder RED RAL 3000

Rapporti di prova/ Test reports:

n. DC03/008F13 del / dated 09/11/2013 emessi da / issued by CSI SPA.

 Prima emissione / First issue: 19/12/2013
 Ultima emissione / Last issue: 30/11/2018
 Scadenza / Expiring: 18/12/2023


 Ing. P. Fumagalli
 B.U. Prodotto/Product



CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Condizioni generali/ General conditions:**

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



Prima emissione / First issue: 19/12/2013
Ultima emissione / Last issue: 30/11/2018
Scadenza / Expiring: 18/12/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

