



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  
Settore Merceologico e Laboratori

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino , 40  
52010 Corsalone (AR)  
Pec: emme.antincendio@pec.it

**Oggetto:** Rinnovo Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato “**LIGURIA 6**” a polvere da 6 kg classe “A - B - C ” con capacità estinguente “**43A - 233B - C**”.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della prima omologazione comprensivo della data: DCPREV/11842/153 sott. 5 del 24/09/2009.

Sottoscrizione con firma digitale

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI )

Rif.: DCPREV prot. n. 0002138 del 22/02/2016

Il Funzionario Istruttore  
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTI il certificato di prova n. 120/B del 16/07/09 emesso dal Laboratorio TE.S.I. S.r.l., nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPREV/11842/153 sott. 5 del 24/09/2009 e successivo rinnovo DCPREV Prot. 2773 del 01/03/2011;

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME ANTINCENDIO S.r.l. c.c. 002** Via del Molino , 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere il rinnovo dell'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**LIGURIA 6**" a polvere da 6 kg classe "A - B - C" con capacità estinguente "**43A - 233B - C**";

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile "**LIGURIA 6**" a polvere da 6 kg classe "A - B - C" con capacità estinguente "**43A - 233B - C**";

La presente omologazione ha validità fino al 24/09/2019 (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale  
VISTO: IL DIRIGENTE  
( Dott. Ing. Mauro CACIOLAI )

Sottoscrizione in firma digitale  
IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Cosimo PULITO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	10/08/2015
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	3
1	1	1	3
3	7	5	9
2	3	2	7