



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/1053

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1397
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2019/1397

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via G.Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

Item MED
MED item
Descrizione
Description

MED/3.2

Estintori portatili
Portable fire extinguishers

Tipo
Type
Norme di prova
Testing standards
Norme di riferimento
Reference standards

22092-1

EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-10:2009

Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (Code HSC del 1994) 7, IMO Res. MSC.97(73) (Code HSC del 2000) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 15/06/2020
 Ultima emissione / Last issue: //
 Scadenza / Expiring: 14/06/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

pag. 1 / 3

GQ002 REV.00

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Richiedente/ Applicant: **EMME ANTINCENDIO SRL**

Luogo di produzione/ Place of production:

Via del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY


Prodotto <i>Product</i>	Estintore ad acqua da 9 kg <i>9 kg water fire extinguisher</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio / steel DD11 con trattamento interno di plastificazione <i>with internal plasticizing treatment</i>
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	CuZn40Pb2
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	540 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	1,26 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	170 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	10,7 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	acqua / water
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	21A
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxy polyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 20180495/EM 31 del / dated 31/07/2018 emesso da / issued by MPA Dresden GmbH.

Prima emissione / First issue: 15/06/2020
 Ultima emissione / Last issue: //
 Scadenza / Expiring: 14/06/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product




CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



Prima emissione / First issue: 15/06/2020
Ultima emissione / Last issue: //
Scadenza / Expiring: 14/06/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

