


Certificato numero / Certificate number
MED/0497/599_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1170
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2020/1170

Richiedente
Applicant
EMME ANTINCENDIO SRL
Via G.Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY
Item MED
MED item
Descrizione
Description
MED/3.2
Estintori portatili
Portable fire extinguishers
Tipo
Type
Norme di prova
Testing standards
Norme di riferimento
Reference standards
26095-5
EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-10:2009
**Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4,
 Reg. II-2/4, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res.
 A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (Code HSC del 1994) 7, IMO
 Res. MSC.97(73) (Code HSC del 2000) 7, IMO Res.
 MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ.
 MSC 1275**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

01/08/2016
*Prima emissione
First issue*
31/07/2021
*Rinnovo
Renewal*
31/07/2021
*Ultima emissione
Latest issue*
31/07/2026
*Scadenza
Expiry*
Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Prodotto <i>Product</i>	Estintore a polvere da 9 kg MAP 20% a pressione permanente con aria deumidificata <i>9 kg powder fire extinguisher MAP 20% stored pressure with dry air</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio / steel DC01
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	ottone / brass
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	600±5 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	>1,26 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	180 mm
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	EPW 18462
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	55A 233BC
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 20160351/EM 10 del / dated 20/07/2016 emesso da / issued by MPA Dresden GmbH.

01/08/2016


Prima emissione
First issue
31/07/2021

Rinnovo
Renewal
31/07/2021

Ultima emissione
Latest issue
31/07/2026

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product




CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**01/08/2016**Prima emissione
First issue**31/07/2021**Rinnovo
Renewal**31/07/2021**Ultima emissione
Latest issue**31/07/2026**Scadenza
Expiry**Ing. P. Fumagalli**
B.A. Prodotto/Product