


Certificato numero / Certificate number
MED/0497/1342

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1158
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2021/1158

 Richiedente
Applicant
EMME ANTINCENDIO SRL
Via G.Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

 Item MED
MED item
 Descrizione
Description
MED/3.52
Estintore carrellato a polvere
Powder non-portable and transportable fire extinguishers

 Tipo
Type
 Norme di prova
Testing standards
 Norme di riferimento
Reference standards
18258-51 – Piemonte 18205
EN 1866-1:2007, EN ISO 1866-3:2013
Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

11/07/2022

 Prima emissione
First issue

 Rinnovo
Renewal

 Ultima emissione
Latest issue
10/07/2027

 Scadenza
Expiry
P. Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Prodotto <i>Product</i>	Estintore carrellato a polvere da 25 kg 25 kg powder non-portable and transportable fire extinguishers
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	S235J2G3 – S235JR
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	ottone / brass
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	750±5 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	2,5 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	244±2 mm
Diametro ruote <i>Wheels diameter</i>	300 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	31 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	polvere / powder EMME POWDER 40
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	A IV B C
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 sandblast and paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000

Rapporti di prova/ Test reports:

n. DC03/009F13 del / dated 09/11/2013 emesso da / issued by CSI SPA.

11/07/2022

Prima emissione
First issue


Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

10/07/2027

Scadenza
Expiry


P. Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product



CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Condizioni generali/ General conditions:**

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**11/07/2022**Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue**10/07/2027**Scadenza
Expiry**P. Ing. P. Fumagalli**
B.A. Prodotto/Product