



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino , 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: emme.antincendio@pec.it

e, p.c.
Al Lab. MTIC Intercert S.r.l.
Via Moscova, 11
20017 - Rho (MI)
Pec: certificazione.mticert@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005 art.7, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato "23058-7" a biossido di carbonio da 5 Kg classe "B" capacità estinguente "89B".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Il Laboratorio MTIC Intercert S.r.l., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
Sottoscrizione con firma digitale

Rif.: DCPREV prot. n. 00019244 del 20/12/2021

Il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Centro Studi ed Esperienze

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "23058-7" a biossido di carbonio da 5 Kg, classe "B" capacità estinguente "89B";

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato n° EST-21-0015-00-01 del 16/02/2022, rapporto di prova n° EST-21-0015-00-00 del 11/11/2021 e n° EST-21-0015-00-01 del 16/12/2021 del Laboratorio MTIC Intercert S.r.l.- Via Moscovia, 11 - 20017 Rho (Mi), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "23058-7" a biossido di carbonio da 5 Kg, classe "B" capacità estinguente "89B"; prodotto dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Sottoscrizione in firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(MARSELLA)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	30/05/2022										
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	2	0	1	9	1	2	7	4	3	0	9	9

Per il Responsabile del Settore
D dott. Ing. Carmine Castaldo
Sottoscritto in forma digitale