



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino , 40  
52010 Corsalone (AR)  
Pec: [emme.antincendio@pec.it](mailto:emme.antincendio@pec.it)

e, p.c.  
Al Lab. MTIC Intercert S.r.l.  
Via Moscova, 11  
20017 - Rho (MI)  
Pec: [certificazione.mticert@legalmail.it](mailto:certificazione.mticert@legalmail.it)

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992 art. 4, della società EMME ANTINCENDIO S.r.l denominato "20307-3" a polvere da 30 kg capacità estinguente "A-B1-C"; Codice AR002ECP30AB1C020.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità deve essere riportato il seguente codice di omologazione "AR002ECP30AB1C020", comprensivo della data del protocollo della presente comunicazione.

Il Laboratorio MTIC Intercert S.r.l., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 7 del D.M. 6/03/1992.

Sottoscrizione con firma digitale  
**IL DIRIGENTE**  
( Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI )

Rif.: DCPREV prot. n. 0019243 del 20/12/2021

Il Responsabile del Settore  
D dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Visto il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

Vista l'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M 06/03/1992 dalla società EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "20307-3" a polvere da 30 kg, agente estinguente PRO-TWENTY della Prophos Chemicals S.r.l., capacità estinguente "A-B1-C";

Esaminata la documentazione presentata, certificato n. EC/0004-2021 e rapporto di prova EST-21-0013-00-00 del 29/10/2021 del laboratorio MTIC Intercert S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 Rho (Mi), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

L'estintore carrellato d'incendio denominato "20307-3" a polvere da 30 kg capacità estinguente "A-B1-C"; prodotto dalla società EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la produzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, a tutte le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione di prova citata in premessa, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 3 del D.M. 06/03/1992, il numero di Codice AR002ECP30AB1C020 e la data della prima omologazione.

Il produttore EMME ANTINCENDIO S.r.l. si impegna ( art. 6 punto a; del D.M. 6 marzo 1992) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui l'art. 6 lettera c; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione e il numero di matricola progressivo, art. 3 punto 6 e art. 6 lettera d.

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 8 D.M. 6 marzo 1992).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE

( Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI )

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE

( Marsella )

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00					Data Emissione	30/05/2022						
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	2	0	1	9	1	2	7	4	2	9	1	9

Il Responsabile del Settore  
D dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale