


Certificato numero / Certificate number
MED/0497/384_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1157
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2022/1157

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

Item MED
MED item
Descrizione
Description

MED/3.2

Estintori portatili

Portable fire extinguishers

Tipo
Type
Norme di prova
Testing standards
Norme di riferimento
Reference standards

22020 – DOLOMITI 2

EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2006/AC:2007, EN 3-10:2009

Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (Code HSC del 1994) 7, IMO Res. MSC.97(73) (Code HSC del 2000) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

19/02/201

Date délivrance
First issue

18/02/2023

Renouvellement
Renewal

18/02/2023

Dernier émission
Latest issue

17/02/2028

Date expiration
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Prodotto <i>Product</i>	Estintore a schiuma da 2 l 2 l foam fire extinguisher
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio / acciaio ST12
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	CuZn40Pb2
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	302 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	1,07 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	110 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	2,4 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	schiuma/ foam PREMIX MG 30
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	8A 55B 40F
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 0014\DC\EST\16_1 del / dated 14/10/2016 emessi da / issued by CSI SPA.

Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 1500628 Rev.2.

19/02/201

Date délivrance
First issue

18/02/2023

Renouvellement
Renewal


18/02/2023

Dernier émission
Latest issue

17/02/2028

Date expiration
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product




CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**19/02/201**Date délivrance
First issue**18/02/2023**Renouvellement
Renewal**18/02/2023**Dernier émission
Latest issue**17/02/2028**Date expiration
Expiry**Ing. P. Fumagalli**
B.A. Prodotto/Product