



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/1383

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1157
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2022/1157

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via G.Matteotti, 9 - 50121 FIRENZE (FI) - ITALY

Item MED
MED item
Descrizione
Description

MED/3.52

Estintore carrellato a polvere

Powder non-portable and transportable fire extinguishers

Tipo
Type

18256-1 , 18256-2

Norme di prova
Testing standards

EN 1866-1:2007, EN ISO 1866-3:2013

Norme di riferimento
Reference standards

Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

03/11/2022

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

02/11/2027

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Prodotto <i>Product</i>	Estintore carrellato a polvere da 25 kg <i>25 kg powder non-portable and transportable fire extinguishers</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	S235J2G3 – S235JR
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	ottone / brass
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	750±10 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	2,5 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	244±3 mm
Diametro ruote <i>Wheels diameter</i>	300 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	31 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	polvere / powder PRO-TWENTY
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	A II B C
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	sabbatura e verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>sandblast and paint with epoxy polyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 20191486/EM 49 del / dated 14/01/2022 emesso da / issued by MPA Dresden GmbH.

03/11/2022

 Prima emissione
First issue

.....


 Rinnovo
Renewal

.....

 Ultima emissione
Latest issue
02/11/2027

 Scadenza
Expiry

 Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product




CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



03/11/2022

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

02/11/2027

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

