



**Certificato numero / Certificate number**

**MED/0497/400\_1**

## **CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION**

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1157  
*This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2022/1157*

Richiedente  
Applicant

**EMME ANTINCENDIO SRL**

**Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY**

Item MED  
MED item

**MED/3.52**

Descrizione  
Description

**Estintori carrellati**

*Non-portable and transportable fire extinguishers*

Tipo  
Type

**14304**

Norme di prova  
Testing standards

**EN 1866-1:2007, EN 1866-2:2014, EN 1866-3:2013, ISO 11601:2017**

Norme di riferimento  
Reference standards

**SOLAS 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

*The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.*

**09/09/2013**

Prima emissione  
First issue

**08/09/2023**

Rinnovo  
Renewal

**08/09/2023**

Ultima emissione  
Latest issue

**08/09/2028**

Scadenza  
Expiry

**Carlo Dassi**  
B. A. Certification

## CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

<b>Prodotto</b> <i>Product</i>	Estintore a CO <sub>2</sub> da 30 kg 30 kg CO <sub>2</sub> fire extinguisher
<b>Materiale del cilindro</b> <i>Cylinder material</i>	acciaio / acciaio 34 CR MO 4
<b>Materiale della valvola</b> <i>Valve material</i>	ottone/ brass
<b>Altezza cilindro</b> <i>Overall length</i>	1200 mm
<b>Spessore parete</b> <i>Wall thickness</i>	5 mm
<b>Diametro esterno</b> <i>External diameter</i>	232 mm
<b>Diametro ruote</b> <i>Wheel diameter</i>	300 mm
<b>Capacità del cilindro</b> <i>Cylinder capacity</i>	40 l
<b>Estinguente</b> <i>Extinguishing agent</i>	CO <sub>2</sub>
<b>Classe di fuoco</b> <i>Fire rating</i>	233 B
<b>Trattamento superficiale</b> <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxy polyester powder RED RAL 3000

**Rapporti di prova/ Test reports:**

n. DC03/004F13 del / dated 05/08/2013 emessi da / issued by CSI SPA.

**Fascicolo tecnico/ Technical file:**

n. 1500630 Rev.1 del / dated 08/09/2017.

**09/09/2013**

 Prima emissione  
First issue

**08/09/2023**

 Rinnovo  
Renewal

**08/09/2023**

 Ultima emissione  
Latest issue

**08/09/2028**

 Scadenza  
Expiry

 Carlo Dassi  
B. A. Certification




## CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

### Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

*The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.*



**09/09/2013**

Prima emissione  
First issue

**08/09/2023**

Rinnovo  
Renewal

**08/09/2023**

Ultima emissione  
Latest issue

**08/09/2028**

Scadenza  
Expiry

Carlo Dassi  
B. A. Certification

