



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Centro Studi ed Esperienze

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: emme.antincendio@pec.it
e, p.c.

Al Lab. CSI S.p.a.
Via Lombardia, 20 20021
BOLLATE (MI)
Prodotto.csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992 art. 5, della società **EMME Antincendio s.r.l.** denominato “**18508 – 4 – Piemonte 18214**” a polvere da 50 kg capacità estinguente “A-IVB-C” conforme a EN 1866-1:2007; Codice **AR002ECP50AIVBC012** - Rettifica

Facendo seguito alla richiesta di rettifica dell'atto di omologazione dell'estintore carrellato identificato in oggetto, acquisita al prot. DCPREV n. 2108 del 07-02-2020, si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione riportante la corretta denominazione commerciale del prodotto: 18508–4–Piemonte 18214.

L'atto di omologazione trasmesso con nota DCPREV n. 2830 del 26/02/2019 deve intendersi annullato e sostituito dal nuovo atto di omologazione trasmesso.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità deve essere riportato il seguente codice di omologazione “**AR002ECP50AIVBC012**”, comprensivo della data del protocollo della presente comunicazione.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Rif.: DCPREV prot. n. 2108 del 07/02/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del D.M 06/03/1992 dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato **"18508-4-Piemonte 18214"** a polvere da **50 kg** agente estinguente Q-FIRE 40 della Quimica 21 S. L. capacità estinguente **"A - IVB - C"** conforme alla norma EN 1866-1:2007;

ESAMINATA la documentazione presentata, rapporto di prova **DC03/011F13_Rev3** del **02/10/2018** del Laboratorio CSI S.p.A nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore carrellato d'incendio denominato **"18508-4-Piemonte 18214"** a polvere da **50 kg** capacità estinguente **"A - IVB - C"** conforme alla norma EN 1866-1:2007; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, e se ne **autorizza** la produzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 6 dell'art. 3 del D.M. 06/03/1992, il numero di Codice **AR002ECP50AIVBC012** e la data della prima omologazione.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art.3 punto 6, D.M.6 Marzo 1992).

All'intestataro della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO : IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale