



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino , 40  
52010 Corsalone (AR)  
**Pec:** emme.antincendio@pec.it

e.p.c.  
Al Lab. APRAGAZ a.s.b.l.  
Chaussée de Vilvorde, 156  
1120 Bruxelles - BE  
PEC - c.leplat@apragaz.com

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005 art. 7, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato "22061-11" ad acqua da 6 litri classe "A" capacità estinguente "13A".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Il Laboratorio APRAGAZ a.s.b.l., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)  
Sottoscrizione con firma digitale

Rif.: DCPREV prot. n. 0015178 del 17/10/2023

Il Responsabile del Settore  
DV dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale

D.M.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Centro Studi ed Esperienze

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "22061-11" ad acqua da 6 litri, agente estinguente costituito da acqua demineralizzata, classe "A" capacità estinguente "13A";

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato di prova n. KB 208/18 del 01/08/2018 e rapporto di prova 20180495/EM 30 del 31/07/2018 del Laboratorio MPA DRESDEN GmbH – Fuchsmuhlenweg, 6 F - 09599 Friburgo (Germania) e rapporto di prova integrativo n° EN12570 del 19/09/2023 del laboratorio APRAGAZ a.s.b.l.– Chaussée de Vilvorde, 156 - 1120 Bruxelles (BE), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

*SI OMOLOGA*

l'estintore portatile d'incendio denominato "22061-11" ad acqua da 6 litri, classe "A" capacità estinguente "13A"; prodotto dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale  
**IL DIRETTORE CENTRALE**  
 ( MANNINO )

Sottoscrizione in firma digitale

**VISTO : IL DIRIGENTE**  
 ( Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI )

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
 E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
 NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	15/05/2023
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	2	1
1	1	5	4
5	4	7	1
4	3	6	6
3	9	9	4

Per il Responsabile del Settore  
 DV dott. Ing. Carmine Castaldo  
 Sottoscritto in forma digitale