

IMPOSTA DI BOLLO
Identificativo n.
01230380157415
del 24/04/2024



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«002 – 18118-PIEMONTE 18221»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 26/02/2019 con protocollo DCPREV 0002846 del 26/02/2019, Codice di Omologazione AR002ECP100AIVBC013, con ultima validità al 26/02/2024, relativo al prodotto con denominazione commerciale "18118-PIEMONTE 18221" a polvere da 100 kg, agente estinguente EMME POWDER 40 (Q-FIRE 40 della Quimica 21 S.L.), classe "A-B-C" capacità estinguente "A-IVB-C", conforme alla norma EN 1866-1:2007;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione relativa al prodotto con denominazione commerciale "18118-PIEMONTE 18221", prot. DCPREV 0019674 del 05/12/2024, della Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR).

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: AR002ECP100AIVBC013, con validità fino al 26/02/2029.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Il produttore EMME ANTINCENDIO s.r.l. è tenuto (art. 6 punto a del D.M. 6 marzo 1992) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/ 2016 e s.m.i.) di cui l'art. 6 lettera b); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui l'art. 6 lettera c); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione e il numero di matricola progressivo, art. 3 punto 6 e art. 6 lettera d).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRETTORE
(BOSCAINO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Responsabile del Settore
DV dott. Ing. Carmine Castaldo
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,
Settore Merceologico e Laboratori

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino , 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: emme.antincendio@pec.it

e, p.c.

Al Lab. CSI S.p.a.
Via Lombardia, 20 20021
BOLLATE (MI)
Prodotto.csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992 art. 5, della società **EMME Antincendio s.r.l.** denominato "**18118–Piemonte 18221**" a polvere da 100 kg capacità estinguente "A-IVB-C" conforme a EN 1866-1:2007; Codice **AR002ECP100AIVBC013**.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità deve essere riportato il seguente codice di omologazione "**AR002ECP100AIVBC013**", comprensivo della data del protocollo della presente comunicazione.

Il Laboratorio CSI S.p.a., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **numero di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 7 del D.M. 6/03/1992.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Rif.: DCPREV prot. n. 0012785 del 28/09/2017

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del D.M 06/03/1992 dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**18118-Piemonte 18221**" a polvere da **100 kg** agente estinguente Q-FIRE 40 della Quimica 21 S. L. capacità estinguente "**A - IVB - C**" conforme alla norma EN 1866-1:2007;

ESAMINATA la documentazione presentata, rapporto di prova **DC03/012F13_Rev1** del **05/10/2018** del Laboratorio CSI S.p.A nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore carrellato d'incendio denominato "**18118-Piemonte 18221**" a polvere da **100 kg** capacità estinguente "**A - IVB - C**" conforme alla norma EN 1866-1:2007; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, e se ne autorizza la produzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 6 dell'art. 3 del D.M. 06/03/1992, il numero di Codice **AR002ECP100AIVBC013** e la data della prima omologazione.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art.3 punto 6, D.M. 6 Marzo 1992).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopraccitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO : IL DIRIGENTE
 (Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
 (Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
 E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
 NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	19/05/2017
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	1
3	8	8	4
9	7	0	5
6			

Il Responsabile del Settore
 DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
 Sottoscritto in forma digitale