

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.

01240878784131

Del 28/02/2025



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA ANTINCENDI ED ENERGETICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«002 – 22064-40»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 03/12/2018 con Codice di Omologazione: DCPREV 16751 del 03/12/2018, con ultima validità al 03/12/2023, relativo al prodotto con denominazione commerciale “22064-40” base d’acqua con additivi da 6 litri, agente estinguente EWAB1 (88% acqua + 10% Inilam AX (Orchidee Europe BV) + 2% SC 6 (Orchidee Europe BV), classe “A-B” capacità estinguente “43A-233B”;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0003427 del 26/02/2025, presentata dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: DCPREV 16751 del 03/12/2018, con validità fino al 03/12/2028.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Il Dirigente delegato alla firma  
(DS ing. Giuseppe PADUANO)  
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)  
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Responsabile del Settore  
DV dott. Ing. Carmine Castaldo  
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  
Settore Merceologico e Laboratori

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.

Via del Molino , 40

52010 Corsalone (AR)

Pec: emme.antincendio@pec.it

e.p.c.

Al Laboratorio MTIC Intercert S.r.l.

Via Moscova, 11

20017 - Rho (MI)

Pec: [certificazione.mticert@legalmail.it](mailto:certificazione.mticert@legalmail.it)

**Oggetto:** Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato **“22064-40”** a base d'acqua da 6litri classe **“A - B”** capacità estinguente **“43A - 233B”** - agente estinguente acqua con additivi.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 40 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008).

Il Laboratorio MTIC INTERCERT, che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **numero di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

Sottoscrizione con firma digitale

**IL DIRIGENTE**

( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )

Rif.: DCPREV prot. n. 0010369 del 25/07/2018  
DCPREV prot. n. 0015441 del 13/11/2018



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**22064-40**" a base d'acqua da 6 litri, agente estinguente EWAB1 (Inilam AX 10% (Orchidee) + SC6 2% (Orchidee) acqua 88%), Classe "A-B" capacità estinguente "43A-233B";

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato di prova n. **EST/013-2018 del 09/07/2018** del Laboratorio **MTIC Intercert S.r.l.** e report Nr°/ No. 20181162/EM 34 del 23/10/2018 del Laboratorio MPA DRESDEN nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "22064-40" a base d'acqua da 6 litri. Classe "A-B" capacità estinguente "43A-233B"; prodotto dalla società EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale  
**VISTO: IL DIRIGENTE**  
 ( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
 E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
 NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Sottoscrizione in firma digitale  
**IL CAPO DEL CNVVF**  
 (Dott. Ing. Gioacchino GIOMI)

Importo	€ 16,00	Data Emissione	23/07/2018
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	7
0	8	5	2
3	8	3	5
3	5	6	7