


Certificato numero / Certificate number
MED/0497/1056_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1975
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2024/1975

 Richiedente
 Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL
Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

 Item MED
 MED item
 Descrizione
 Description

MED/3.2
Estintori portatili
Portable fire extinguishers

 Tipo
 Type
 Norme di prova
 Testing standards
 Norme di riferimento
 Reference standards

22094-3
EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2021, EN 3-10:2009
Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (Code HSC del 1994) 7, IMO Res. MSC.97(73) (Code HSC del 2000) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

16/06/2020

 Prima emissione
 First issue

15/06/2025

 Rinnovo
 Renewal

15/06/2025

 Ultima emissione
 Latest issue

15/06/2030

 Scadenza
 Expiry

 Ing. P. Fumagalli
 B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Prodotto <i>Product</i>	Estintore a schiuma da 9 kg 9 kg foam fire extinguisher
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio / steel DD11 con trattamento interno di plastificazione with internal plasticizing treatment
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	CuZn40Pb2
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	540 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	1,26 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	170 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	10,7 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	schiuma / foam EWAB15
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	43A 233B
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 20181596/EM 38 del / dated 17/12/2018 emesso da / issued by MPA Dresden GmbH.

Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 2000950 Rev.0 del / dated 10/01/2020.


16/06/2020Prima emissione
First issue**15/06/2025**Rinnovo
Renewal**15/06/2025**Ultima emissione
Latest issue**15/06/2030**Scadenza
ExpiryIng. P. Fumagalli
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**16/06/2020**Prima emissione
First issue**15/06/2025**Rinnovo
Renewal**15/06/2025**Ultima emissione
Latest issue**15/06/2030**Scadenza
ExpiryIng. P. Fumagalli
B. A. Certification