



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/1057_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1975
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2024/1975

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

MED/3.2

Estintori portatili

Portable fire extinguishers

22066-2 – 22066-4

EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2021, EN 3-10:2009

**Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4,
Reg. II-2/4, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res.
A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (Code HSC del 1994) 7, IMO
Res. MSC.97(73) (Code HSC del 2000) 7, IMO Res.
MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ.
MSC 1275**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

16/06/2020

Prima emissione
First issue

15/06/2025

Rinnovo
Renewal

15/06/2025

Ultima emissione
Latest issue

15/06/2030

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B. A. Certification

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

Certificato numero / Certificate number

MED/0497/1057_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Prodotto Product	Estintore a schiuma da 6 kg 6 kg foam fire extinguisher
Materiale del cilindro Cylinder material	acciaio / steel DD11 con trattamento interno di plastificazione <i>with internal plasticizing treatment</i> acciaio inox / stainless steel Aisi 304
Materiale della valvola Valve material	CuZn40Pb2
Altezza cilindro Overall length	acciaio / steel DD11: 450 mm acciaio inox / stainless steel Aisi 304: 436±3 mm
Spessore parete Wall thickness	acciaio / steel DD11: 1,23 mm acciaio inox / stainless steel Aisi 304: 0,64 mm
Diametro esterno External diameter	160±1 mm
Capacità del cilindro Cylinder capacity	acciaio / steel DD11: 7,5 l acciaio inox / stainless steel Aisi 304: 7,8 l
Estinguente Extinguishing agent	schiuma / foam EWAB15
Classe di fuoco Fire rating	27A 233B 40F
Trattamento superficiale Surface treatment	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 20171495/EM 28 del / dated 23/03/2018 emesso da / issued by MPA Dresden GmbH.

Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 2000951 Rev.1 del / dated 30/10/2023.

16/06/2020

Prima emissione
First issue

15/06/2025

Rinnovo
Renewal


15/06/2025

Ultima emissione
Latest issue

15/06/2030

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number


MED/0497/1057_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



16/06/2020

Prima emissione
First issue

15/06/2025

Rinnovo
Renewal

15/06/2025

Ultima emissione
Latest issue

15/06/2030

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B. A. Certification