



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: tecnico.emme.antincendio@pec.it
e.p.c.
CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 – Bollate (MI)
PEC – Prodotto.csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005 art. 7, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato “GW3P” a base d’acqua con additivi da 3 litri classe “A - B” capacità estinguente “13A - 55B”.

Si trasmette, allegato alla presente, l’atto di omologazione dell’estintore portatile d’incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell’estintore in oggetto, da riportare sull’etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell’art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 25 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008).

Il Laboratorio CSI S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all’interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all’art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE REGGENTE
(GENTILE)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Responsabile del Settore
DV dott. Ing. Carmine Castaldo
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

D.M.