



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino, 40  
52010 Corsalone (AR)  
Pec : tecnico.emme.antincendio@pec.it

e.p.c.

Lab. CSI S.p.A.  
Viale Lombardia, 20/B  
20021 – Bollate (MI)  
PEC – [Prodotto.csi@legalmail.it](mailto:Prodotto.csi@legalmail.it)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d’incendio secondo D.M. 07/01/2005 art. 7, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato “GW9PLUS” ad acqua con additivi da 9 litri classe “A” capacità estinguente “55A”.

Si trasmette, allegato alla presente, l’atto di omologazione dell’estintore portatile d’incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell’estintore in oggetto, da riportare sull’etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell’art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 75 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008).

Il Laboratorio CSI S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all’interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all’art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE REGGENTE  
(GENTILE)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Responsabile del Settore  
DV dott. Ing. Carmine Castaldo  
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

D.M.

<sup>1</sup> L’allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato p7m.

In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file \*.p7m allegato alla presente

In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file \*.p7m allegato alla presente unito all’atto digitale già in possesso della Ditta.



# Ministero dell'Interno