



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino, 40  
52010 Corsalone (AR)  
Pec : tecnico.emme.antincendio@pec.it

e.p.c.

Lab. CSI S.p.A.  
Viale Lombardia, 20/B  
20021 – Bollate (MI)  
PEC – [Prodotto.csi@legalmail.it](mailto:Prodotto.csi@legalmail.it)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005 art. 7, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato "GW6P-30" ad acqua con additivi da 6 litri classe "A-B" capacità estinguente "21A-144B".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 40 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008).

Il Laboratorio CSI S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE REGGENTE  
(PONZIANI)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Responsabile del Settore  
Vigili del Fuoco Carmine Castaldo  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
22.04.2026 16:31:55 GMT+00:00  
(documento digitalmente ai sensi di legge)



PONZIANI FABIO ALAIMO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO/80219290584  
23.04.2026 10:43:29 GMT+00:00

D.M.

<sup>1</sup> L'allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato p7m.

In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file \*.p7m allegato alla presente

In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file \*.p7m allegato alla presente unito all'atto digitale già in possesso della Ditta.

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.  
01240878784859  
del 28/02/2025



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«002 – GW6P-30»

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

Vista la norma tecnica UNI EN 3/7:2008 concernente gli estintori portatili d'incendio;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "GW6P-30" ad acqua con additivi da 6 litri, agente estinguente premiscelato GREEN WAVE ICE della Emme Antincendio srl, classe "A-B" capacità estinguente "21A-144B";

Esaminata la documentazione presentata, rapporto di prova 0010/DC/EST/25\_2 del 23/05/2025 del Laboratorio CSI S.p.A. Viale Lombardia 20/B 20021 Bollate (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "GW6P-30" ad acqua con additivi da 6 litri, agente estinguente premiscelato GREEN WAVE ICE della Emme Antincendio srl, classe "A-B" capacità estinguente "21A-144B"; prodotto dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All' intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall' applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRIGENTE REGGENTE  
(PONZIANI)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



PONZIANI FABIO ALAIMO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO/80219290584  
23.04.2026 10:38:08  
GMT+00:00

IL DIRIGENTE DELEGATO ALLA FIRMA  
(DS ing. Paolo MASSIMI)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



MASSIMI PAOLO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
04.05.2026 14:13:18  
GMT+01:00

Il Responsabile del Settore  
DV dott. Ing. Carmine Castaldo

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



CASTALDO CARMINE  
MINISTERO  
DELL'INTERNO/80219290584  
22.04.2026 16:29:10 GMT+00:00