


Certificato numero / Certificate number
MED/0497/1189_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1533
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2025/1533

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

Item MED
MED item

MED/3.2

Descrizione
Description

Estintori portatili

Portable fire extinguishers

Tipo
Type

DOLOMITI 6 - 22063-3

Norme di prova
Testing standards

EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2021, EN 3-10:2009

Norme di riferimento
Reference standards

SOLAS 74 Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (1994 Code HSC) 7, IMO Res. MSC.97(73) (2000 Code HSC) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Res. MSC.391(95) (Code IGF) 11, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

15/06/2021

Prima emissione
First issue

14/06/2026

Rinnovo
Renewal

14/06/2026

Ultima emissione
Latest issue

14/06/2031

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Prodotto <i>Product</i>	Estintore a schiuma da 6 l <i>6 l foam fire extinguisher</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio / steel St12 / St13 con trattamento interno di plastificazione <i>with internal plasticizing treatment</i>
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	ST-CW617N con trattamento anticorrosione <i>with corrosion resistance treatment</i>
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	450±2 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	1,24 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	160 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	7,8 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	schiuma / foam ORCHIDEE MG6-30
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	34A 233B 75F
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. EST-21-0006-00-00 del / dated 22/04/2021 emesso da / issued by MTIC Intercert Srl.

Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 2101060 Rev.0 del / dated 14/06/2021.

15/06/2021

Prima emissione
First issue
14/06/2026

Rinnovo
Renewal
14/06/2026

Ultima emissione
Latest issue
14/06/2031

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification




CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**15/06/2021**Prima emissione
First issue**14/06/2026**Rinnovo
Renewal**14/06/2026**Ultima emissione
Latest issue**14/06/2031**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification