

ARMADI IN ACCIAIO ZINCATO PER IBC DA 1000 L

per stoccaggio di 1 e 2 cisternette da 1000 litri

Armadi di contenimento in acciaio zincato, con vasca di raccolta a tenuta stagna, grigliato estraibile zincato a caldo, passaggio forche e areazione naturale.

CODICI

A07-0065 / A07-0066

MATERIALE

Acciaio zincato

FORMATI

1 / 2 IBC

CAPACITÀ

1052 - 1131 Lt

IMMAGINE PRODOTTO



1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Stoccaggio	Dimensioni	Capacità
A07-0065	Armadio acciaio zincato per 1 IBC da 1000 L	1 cisternetta da 1000 Lt	1550 x 1600 x h1900 mm	1052 Lt
A07-0066	Armadio acciaio zincato per 2 IBC da 1000 L	2 cisternette da 1000 Lt	2720 x 1300 x h1900 mm	1131 Lt

2. Caratteristiche costruttive comuni

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Elemento	Descrizione tecnica
Armadio	Armadio in acciaio zincato liscio con porta a doppia anta a battente e tetto incernierato servoassistito.
Vasca	Vasca di contenimento realizzata in acciaio al carbonio spessore 2 mm, con rinforzi strutturali e saldatura a controllo elettronico.
Tenuta	La vasca di raccolta è sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo: vasca a tenuta stagna.
Grigliato	Grigliato estraibile realizzato in acciaio zincato a caldo con maglie ad alta portata.
Movimentazione	Passaggio forche per sollevamento tramite carrello elevatore.
Areazione	Areazione naturale con griglie a lamelle fisse, dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, a norme D.M. 18/05/95.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità

- Etichettatura di sicurezza antinfortunistica come previsto dalle normative vigenti.
- Immatricolazione e verifica di conformità CE.
- Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1:2017.
- Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1:2019.