



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: tecnico.emme.antincendio@pec.it

e, p.c.

Al CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 – Bollate (MI)
PEC – Prodotto.csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992 art. 5, della società EMME ANTINCENDIO s.r.l. denominato "GW25P" a base d'acqua con additivi da 25 litri capacità estinguente "A-IVB" conforme a EN 1866-1:2007; Codice AR002ECSCH25AIVB027.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità deve essere riportato il seguente codice di omologazione "AR002ECSCH25AIVB027", comprensivo della data del protocollo della presente comunicazione.

Il Laboratorio CSI S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 7 del D.M. 6/03/1992.

IL DIRIGENTE
(PILO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



PRINCIPALE
MINISTERO
DELL'INTERNO
10/08/2026 16:27:24
GMT+01:00



Il Responsabile del Settore
CASTALDO CARMINO
MINISTERO dott. Ing. Carmine Castaldo
05.08.2026 21:39:26
GMT+00:00
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

D.M.

¹ L'allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato p7m.

In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente

In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all'atto digitale già in possesso della Ditta.

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.
01231059213038
del 10/09/2025



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«002 – GW25P»

Visto il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

Vista la norma tecnica EN 1866-1:2007 concernente gli estintori carrellati d'incendio;

Vista l'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del D.M. 06/03/1992 dalla società EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "GW25P" a base d'acqua con additivi da 25 litri, agente estinguente GREEN WAVE PREMIX della Emme Antincendio S.r.L, capacità estinguente "A-IVB" conforme alla norma EN 1866-1:2007;

Esaminata la documentazione presentata, rapporto di prova n. 0012/DC/EST/24_11 del 11/12/2024 del laboratorio CSI S.p.A. Viale Lombardia 20/B 20021 Bollate (MI) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

L'estintore carrellato d'incendio denominato "GW25P" a base d'acqua con additivi da 25 litri capacità estinguente "A-IVB" conforme alla norma EN 1866-1:2007; prodotto dalla EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne autorizza la produzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, a tutte le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione di prova citata in premessa, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 3 del D.M. 06/03/1992, il numero di Codice AR002ECSCH25AIVB027 e la data della prima omologazione.

Il produttore EMME ANTINCENDIO s.r.l. si impegna (art. 6 punto a del D.M. 6 marzo 1992) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/ 2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui l'art. 6 lettera c; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione e il numero di matricola progressivo, art. 3 punto 6 e art. 6 lettera d.

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 8 D.M. 6 marzo 1992).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall' applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRIGENTE
(PILO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



CASTALDO CARMINE
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
0311838383
Responsabile del Settore
SV 10000
mento firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL DIRIGENTE DELEGATO ALLA FIRMA
(DS ing. Paolo MASSIMI)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



MASSIMI
PAOLO
MINISTERO
DELL'INTERNO
17.08.2026
09:45:54
GMT+01:00