

SERBATOI FISSI PER STOCCAGGIO DI ADBLUE OUTDOOR

Versioni Outdoor da 2.500, 3.500 e 5.000 Lt

Stazioni complete per lo stoccaggio e l'erogazione di AdBlue, realizzate in LLDPE a doppia parete con vasca di raccolta integrata. Complete di copertura protettiva, elettropompa 230 V, pistola automatica e dispositivi di controllo.

CODICI
A15-0001 / 0002 / 0003

CAPACITÀ
2.500 / 3.500 / 5.000 Lt

INSTALLAZIONE
Outdoor

POMPA
230 V, max 35 L/min

IMMAGINI PRODOTTO



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A15-0001	Serbatoio AdBlue fisso Outdoor con pompa e pistola automatica	1800 x 1200 x h1800 mm	2.500 Lt	250 kg
A15-0002	Serbatoio AdBlue fisso Outdoor con pompa e pistola automatica	2100 x 1980 x h1580 mm	3.500 Lt	162 kg
A15-0003	Serbatoio AdBlue fisso Outdoor con pompa e pistola automatica	2400 x 2300 x h1800 mm	5.000 Lt	200 kg

Caratteristiche	
Struttura	Doppia parete in LLDPE con vasca di raccolta integrata
Installazione	Fissa per esterno
Colore	Contenitore grigio con coperchio blu
Alimentazione	230 V, 50 Hz
Azionamento	Elettropompa
Portata massima	35 L/min
Tubo di erogazione	6 m, DN 19
Pistola erogatrice	Automatica per AdBlue
Coperchio	Sì, protettivo per installazione Outdoor
Indicatore di livello	Meccanico
Indicatore perdite	Ottico
Collegamento cisterna	Giunto a secco DN 50
Stato di montaggio	Montato
Garanzia	10 anni per A15-0001 e A15-0003; dato non indicato nella pagina catalogo A15-0002
Certificazione A15-0001	DIBt Z-40.21-510
Certificazione A15-0002	DIBt Z-40.21-565, in attesa di emissione nel catalogo fornito
Certificazione A15-0003	DIBt Z-40.21-565

Descrizione
• Vasca di raccolta integrata nella struttura a doppia parete.
• Copertura protettiva per installazione all'esterno.
• Elettropompa 230 V con portata massima di 35 L/min.
• Pistola automatica e tubo di erogazione DN 19.
• Indicatore di livello meccanico e indicatore ottico di eventuali perdite.
• Giunto a secco DN 50 per il collegamento della cisterna.
• Modello A15-0002: sensore elettronico di troppo pieno e ricircolo automatico da 250 W, come indicato nel catalogo.
• Tutte le configurazioni sono destinate esclusivamente ad AdBlue.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Installazione	Posizionare all'esterno su superficie stabile e predisposta, nel rispetto delle condizioni di installazione applicabili.
Erogazione	Verificare alimentazione, tubo, pistola, indicatori e giunto a secco prima dell'utilizzo.
Manutenzione	Eseguire controlli periodici sui componenti di erogazione, sui dispositivi di controllo e sulla vasca di raccolta integrata.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

