


Certificato numero / Certificate number
MED/0497/1757

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1975
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2024/1975

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

Item MED
MED item
Descrizione
Description

MED/3.52

Estintori carrellati

Non-portable and transportable fire extinguishers

Tipo
Type
Norme di prova
Testing standards

Any Wave 20

EN 1866-1:2007, EN 1866-3:2013

Norme di riferimento
Reference standards

**SOLAS 74 Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO
Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-
(2000 HSC Code) 7**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

23/04/2025

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

22/04/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Prodotto <i>Product</i>	Estintore carrellato a CO ₂ da 20 kg 20 kg CO ₂ non-portable and transportable fire extinguisher
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	34CrMo4
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	ST-CW617N
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	835±10 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	5,3 mm; 10,6 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	232±2,32 mm
Diametro ruote <i>Wheel diameter</i>	300 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	27,6 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	CO ₂
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	233B
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000

Rapporti di prova/ Test reports:

n. EN 12748 del / dated 20/11/2024 emessi da / issued by Apragaz.

Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 2500723 Rev.0 del / dated 12/03/2025.

23/04/2025Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue**22/04/2030**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number


MED/0497/1757

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**23/04/2025**Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue**22/04/2030**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification