



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Centro Studi ed Esperienze

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Pec: emme.antincendio@pec.it
e, p.c.

Al Lab. CSI S.p.a.
Via Lombardia, 20 20021
BOLLATE (MI)
Prodotto.csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992 art. 5, della società **EMME Antincendio s.r.l.** denominato “**18508 – 4 – Piemonte 18214**” a polvere da 50 kg capacità estinguente “A-IVB-C” conforme a EN 1866-1:2007; Codice **AR002ECP50AIVBC012** - Rettifica

Facendo seguito alla richiesta di rettifica dell'atto di omologazione dell'estintore carrellato identificato in oggetto, acquisita al prot. DCPREV n. 2108 del 07-02-2020, si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione riportante la corretta denominazione commerciale del prodotto: 18508-4-Piemonte 18214.

L'atto di omologazione trasmesso con nota DCPREV n. 2830 del 26/02/2019 deve intendersi annullato e sostituito dal nuovo atto di omologazione trasmesso.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità deve essere riportato il seguente codice di omologazione “**AR002ECP50AIVBC012**”, comprensivo della data del protocollo della presente comunicazione.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Rif.: DCPREV prot. n. 2108 del 07/02/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del D.M 06/03/1992 dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato **"18508-4-Piemonte 18214"** a polvere da **50 kg** agente estinguente Q-FIRE 40 della Quimica 21 S. L. capacità estinguente **"A - IVB - C"** conforme alla norma EN 1866-1:2007;

ESAMINATA la documentazione presentata, rapporto di prova **DC03/011F13_Rev3** del **02/10/2018** del Laboratorio CSI S.p.A nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore carrellato d'incendio denominato **"18508-4-Piemonte 18214"** a polvere da **50 kg** capacità estinguente **"A - IVB - C"** conforme alla norma EN 1866-1:2007; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, e se ne **autorizza** la produzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 6 dell'art. 3 del D.M. 06/03/1992, il numero di Codice **AR002ECP50AIVBC012** e la data della prima omologazione.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art.3 punto 6, D.M.6 Marzo 1992).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO: IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«002 – 18508 – 4 – Piemonte 18214»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 17/03/2020, con protocollo DCPREV prot. n. 0004318 del 17/03/2020, Codice di Omologazione AR002ECP50AIVBC012, con ultima validità al 17/03/2025, relativo al prodotto con denominazione commerciale "18508 – 4 – Piemonte 18214" a polvere da 50 kg agente estinguente Q-FIRE 40 della Quimica 21 S. L. capacità estinguente "A-IVB-C" conforme a EN 1866-1:2007;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione relativa al prodotto con denominazione commerciale "18508 – 4 – Piemonte 18214", prot. DCPREV n. 0009076 del 06/05/2026, della Ditta EMME ANTINCENDIO S.r.l. codice costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 52010 Corsalone (AR);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: AR002ECP50AIVBC012, con validità fino al 17/03/2030.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Il produttore EMME ANTINCENDIO S.r.l. è tenuto (art. 6 punto a del D.M. 6 marzo 1992) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.) di cui l'art. 6 lettera b); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui l'art. 6 lettera c); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione e il numero di matricola progressivo, art. 3 punto 6 e art. 6 lettera d).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRIGENTE
(PILO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL DIRIGENTE DELEGATO ALLA FIRMA
(DS ing. Paolo MASSIMI)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Responsabile del Settore
DV dott. Ing. Carmine Castaldo
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)