

Benutzer- und Wartungsheft



Scannen Sie des
QR-Kodes und
schauen Sie die
Website, um mehr
detaillierte Info zu
haben.



Emme Antincendio S.r.l.
www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545

17204 - LAZIO 18281 : fahrbare Feuerlöscher, 20 kg ABC-Kohlendioxid



Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

- ZYLINDER
Hergestellt aus hochfester Stahllegierung, außen pulverbeschichtet, rot Ral 3000 Farbe.
- LÖSCHMITTEL
99,99 % Kohlendioxid (CO₂)
- VENTIL
W 28.8 Handrad mit Lackierung rot Ral 3000, Gehäuse aus Messing, komplett mit Schutzkappe.
- RATING
Brandschutzklasse B (brennbare Flüssigkeiten)
- UNTERSTÜTZ
Gestell auf Rädern, ausgestattet mit Halterungen zur für die Befestigung des Gehäuses, lackiert rot Ral 3000 gestrichen.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

20 kg tragbare Kohlendioxidlöscher, Einsatztemperatur von -30°C bis +60°C, gebaut nach UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92), zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.

Alle Feuerlöscher sind freiwillig mit einer vom Bureau Veritas Italien garantierten Produktqualitätskontrolle zertifiziert. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



Per versione certificata MED 2014/90/UE:
cod. 14204



RATING :




233

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
17204 - Lazio 18281_Libretto utente	Libretto uso e manutenzione utente	17204 - Lazio 18281	13/01/2021	M.R		1	1 of 2


TECHNISCHE DATA

RATING	233 B
LÖSCHMITTEL	Kohlendioxid 99,99 % (CO ₂)
TEMPERATUR	-30°C / +60°C
NOMINALGEWINN	20 Kg
GESAMT-GEWICHT	~ 64 Kg
GRÖÖE	Höhe 1115 +/-5 mm ; Länge 460 +/-5 mm Tiefe 480 +/-5 mm
SPRITZE	~ 18,4 s


VERWENDUNGSWEISE



- 1) WICKELN SIE DEN SCHLAUCH AB
- 2) SICHERHEITSSTIFT ENTFERNEN



- 3) VENTILÖFFNEN



- 4) HALTEN SIE DIE LANZE, BETÄTIGEN SIE DEN HEBEL UND DEN STRAHL AUF DEN GRUND DER FLAMMEN

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Kennzeichnungsetikett.

VORSICHT: Nicht auf Personen sprühen. Wenn Sie in geschlossenen Räumen sprühen, lüften Sie den Raum nach dem Gebrauch. Der Feuerlöscher kann an stromführenden elektrischen Geräten verwendet werden bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden.

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Die Installation des Feuerlöschers muss den einschlägigen Vorschriften entsprechen.

Er muss in Bereichen mit ausreichend Platz und frei von Hindernissen aufgestellt werden, die durch ein Kennzeichnungsschild gekennzeichnet sein.

Es wird empfohlen, ihn an einem trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort aufzustellen.

In geschlossenen Räumen wird die Installation von Feuerlöschern mit einem Löschmittel auf Wasserbasis empfohlen.

Die Inbetriebnahme des Feuerlöschers für den Raumschutz muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Die Inbetriebnahme des Feuerlöschers für den Raumschutz muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden,

das innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum der Herstellung und/oder des Inverkehrbringens qualifiziert ist.

die in der Konformitätserklärung des Herstellers angegeben sind.

WARTUNG FÜR PRODUKTGARANTIE

Die Wartung des Produkts liegt in der Verantwortung der verantwortlichen Person.

Eine Sichtprüfung des Wirkungsgrades wird alle drei Monate ab dem Datum der Inbetriebnahme empfohlen.

Wir empfehlen eine vierteljährliche Sichtprüfung der Funktionstüchtigkeit ab dem Datum der Inbetriebnahme, sofern die geltenden Vorschriften nichts anderes vorsehen.

Es ist ratsam: die korrekte Position des Feuerlöschers zu überprüfen, dass er sich in einer sicheren und stabilen Position befindet und frei von Gebrauchshindernissen ist; den Feuerlöscher durch ein spezielles Schild zu kennzeichnen; seine strukturelle Unversehrtheit sicherzustellen und zu überprüfen, dass er frei von Schäden ist.

Überprüfen Sie die strukturelle Unversehrtheit des Feuerlöschers und stellen Sie sicher, dass er nicht beschädigt ist; überprüfen Sie, ob die Originaldokumentation vorhanden ist.

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
17204 - Lazio 18281_Libretto utente	Libretto uso e manutenzione utente	17204 - Lazio 18281	13/01/2021	M.R		1	2 of 2