



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Alla Ditta **EMME Antincendio S.r.l.**

Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
pec : emme.antincendio@pec.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione ai sensi del D.M. Interno 6/3/1992 del prodotto denominato "UMBRIA 50" ad acqua con additivo da 50 lt classe "A-B" capacità estinguente "A-B4";

Con riferimento all'istanza in oggetto, si trasmette in allegato¹ il rinnovo dell'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, con validità rinnovata ai sensi del D.M. 6/3/1992.

L'atto di omologazione ha pertanto validità fino alla data indicata sull'atto di rinnovo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsto al punto 6 dell'art.3 del D.M. 6/3/1992, e potrà essere ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

In caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, l'atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE.

Si ricorda infine che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Piergiacomo CANCELLIERE)

¹ L'allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato .p7m.
In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente
In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all'atto digitale già in possesso della Ditta.

IMPOSTA DI BOLLO
Identificativo n.
01150004433245
del 13/07/2017



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

«002 – UMBRIA 50»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data **31/08/2007** con protocollo **DCPST/A6/4878/153** del **31/08/2007**, Codice di Omologazione **AR002ECSCH50AB4006**, con ultima validità al **31/08/2017**, relativo al prodotto con denominazione commerciale **“UMBRIA 50” a schiuma da 50 lt, agente estinguente acqua con additivo (94% acqua e 6% PROFILM AFFF 6 della PROFOAM)**, classe **“A-B”** capacità estinguente **“A-B4”**;

Visto il cambio ragione sociale dalla società **EMME S.r.l. c.c. 002** alla società **EMME Antincendio S.r.l. c.c. 002**, Atto Notaio **PANE Francesco** del **16/12/2010**, Repertorio n. **56769**, Raccolta **14665** e registrato in Arezzo il **20/10/2010** al **9453/IT**;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione relativo al prodotto con denominazione commerciale **“UMBRIA 50”**, presentata in data **19/10/2017**, prot. **DCPREV 0013950** del **19/10/2017**, dalla Ditta **EMME Antincendio S.r.l.** codice costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**;

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: **AR002ECSCH50AB4006**, con validità fino al **31/08/2022**.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

IL DIRETTORE CENTRALE
(LITTERIO)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

VISTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Piergiacomo CANCELLIERE)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

DCPST/A6/ 4878 /153 C sott. 005

Roma, 31 AGO. 2007

Alla Soc. **EMME S.r.l.**
Via del Molino, 40
52010 Corsolone Chiusi della Verna (AR)


e, p.c.

Al Laboratorio TE.S.I. s.r.l.
Via Casilina – Loc. PADUNI
03012 ANAGNI (FR)

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 6/03/1992 della
Società **EMME S.r.l.** denominato “ **UMBRIA 50** ” a schiuma da 50 lt. con capacità
estinguente A – B4 .

Si trasmette, in allegato, l'atto di omologazione ed il contrassegno distintivo
dell'estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)





19 1 AGO. 2007

112

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone Chiusi della Verna (AR)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**UMBRIA 50**" a schiuma da **50 lt.** Classi "**A - B**" capacità estinguente "**A - B4**";

VISTO il certificato di prova n. EC/010 PRATICA n. 985/B del 03/07/2007 emessa dal Laboratorio T.E.S.I. S.r.l. - Via Casilina - Loc. PADUNI 03012 ANAGNI (FR) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **AR002ECSCH50AB4006**, il prototipo dell'estintore carrellato d'incendio denominato "**UMBRIA 50**" a schiuma da **50 lt.** Classi "**A - B**" capacità estinguente "**A - B4**"; prodotto dalla società **EMME s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone Chiusi della Verna (AR)**, e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati oltre al codice di omologazione e agli estremi del presente atto di omologazione di cui all'art. 3 punto 6 del D.M. 06/03/1992, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992, anche quelli che possono riguardare l'applicazione delle normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
 (Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
 E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
 NELLA SUA INTEGRALE STESURA

