



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Alla Ditta **EMME Antincendio S.r.l.**

Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
pec : emme.antincendio@pec.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione ai sensi del D.M. Interno 7/1/2005 del prodotto denominato "VENETO 12" a polvere da 12 kg classe "A-B-C" capacità estinguente "55A-233B-C".

Con riferimento all'istanza in oggetto, si trasmette in allegato¹ il rinnovo dell'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, con validità rinnovata ai sensi del D.M. 7/1/2005.

L'atto di omologazione ha pertanto validità fino alla data indicata sull'atto di rinnovo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsto dall'art. 10 punti 2, 3 e 4 del D.M. 7/1/2005, e potrà essere ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

In caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, l'atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE.

Si ricorda infine che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Piergiacomo CANCELLIERE)

¹ L' allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato .p7m.
In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente
In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all'atto digitale già in possesso della Ditta.

IMPOSTA DI BOLLO
Identificativo n.
01111388495602
del 14/07/2017



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

«002 – VENETO 12»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data **31/08/2007** con Codice di Omologazione: **DCPST/A6/5339/153 del 31/08/2007**, con ultima validità al **31/08/2017**, relativo al prodotto con denominazione commerciale **“VENETO 12” a polvere da 12 kg, agente estinguente QFIRE-40 della QUIMICA 21 S.L. classe “A-B-C” capacità estinguente “55A-233B-C”**;

Visto il cambio ragione sociale dalla società **EMME S.r.l. c.c. 002** alla società **EMME Antincendio S.r.l. c.c. 002**, Atto Notaio **PANE Francesco** del **16/12/2010**, Repertorio n. **56769**, Raccolta **14665** e registrato in Arezzo il **20/10/2010** al **9453/IT**;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. **DCPREV 0002060** del **12/02/2018**, presentata in data **12/02/2018** dalla Ditta **EMME Antincendio S.r.l.** codice costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**;

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: **DCPST/A6/5339/153 del 31/08/2007**, con **validità fino al 31/08/2022**.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

IL DIRETTORE CENTRALE
(LITTERIO)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

VISTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Piergiacomo CANCELLIERE)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

DCPST/A6/5339 / 153 sott. 5

Roma, 31 AGO. 2007

Alla Società EMME S.r.l.
Via del Molino , 40
52010 Corsalone (AR)


e.p.c. Laboratorio TE.S.I. S.r.l.
Via Provinciale Casilina - Sgurgola
03012 ANAGNI (FR)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005, della Società EMME S.r.l. denominato “ **VENETO 12** ” a polvere da 12 kg. con capacità estinguente 55A - 233B - C .

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio TE.S.I. S.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.



IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)



31 AGO. 2007

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME S.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**VENETO12**" a polvere da **12 kg**. Classe "**A - B - C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**" ;

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e Rapporto di Prova n° **102/B del 20/07/2007** Laboratorio T.E.S.I. S.r.l. - 03012 Anagni - (FR) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**VENETO12**" a polvere da **12 kg**. Classe "**A - B - C**" capacità estinguente "**55A - 233B - C**"; prodotto dalla società **EMME S.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR)**, e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRETTORE AREA VI

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

