



ROTECS

PRO



ISTRUZIONI PER L'USO

BUSSOLE ROTECS PRO
UNI 70 e UNI 45



Installazione rubinetto
idrante antincendio

Cassetta idranti

UNI 70



1

Rubinetto idranti **UNI 70**



2

Rimozione volantino rubinetto **UNI 70**



3

Posizionare il rubinetto **UNI 70**
sulla tubazione idranti



4

Prendere la bussola Rotecs **UNI 70**



5

Inserire la bussola Rotecs **UNI 70**
su chiave a cric in dotazione



6

Inserire la bussola nel rubinetto



7

Iniziare la rotazione del rubinetto



8

Proseguire la rotazione del rubinetto



9

Ruotare fino al serraggio



10

Portare il rubinetto in
posizione corretta



11

Rimozione della chiave



12

Posizionare il dado di serraggio del volantino



13

Serraggio dado del volantino
rubinetto **UNI 70**





Completata operazione
montaggio rubinetto
UNI 70





Installazione rubinetto
idrante antincendio

Cassetta idranti

UNI 45




1

Prendere rubinetto **UNI 45**



2

Rimozione volantino rubinetto **UNI 45**



3

Inserire rubinetto **UNI 45**
nella tubazione idranti



4

Inserire bussola Rotecs **UNI 45**
sulla chiave a cric




5

Inserire chiave nel rubinetto
UNI 45



6

Iniziare la rotazione del
rubinetto e proseguire



7

Portare il rubinetto **UNI 45**
in posizione corretta



8

Rimuovere la chiave Rotecs




9

Inizio rimontaggio volantino
rubinetto **UNI 45**



10

Serraggio vite di blocco del volantino del rubinetto





Completata operazione
montaggio rubinetto

UNI 45

