



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI

PRODUCTION OF FIRE EXTINGUISHER APPROVED AND CERTIFICATES

www.emme-italia.com

info@emme-italia.com



Corsalone, (AR) 01 Agosto 2014

A tutti i Clienti
C/O Loro sedi

Oggetto: Errata corrige n. 1 alla versione in lingua italiana - Norma UNI 9994-1:2013

In data 24 luglio 2014 è stata pubblicata l'errata corrige n°1 alla versione in lingua italiana della norma UNI 9994-1 (giugno 2013) – Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.

Qui sotto riportiamo lo schema con le modifiche pubblicate

| Punto della norma | Pagina | Oggetto della modifica | Modifica |
|-------------------|--------|---------------------------|--|
| 4.8 | 7 | Testo | Sostituire “L'agente estinguente degli estintori utilizzati deve essere sostituito integralmente e i termini della scadenza della revisione devono essere mantenuti rispetto alla data di produzione.” con “ L'agente estinguente degli estintori utilizzati deve essere sostituito integralmente e i termini della scadenza della revisione sono mantenuti rispetto alla data di produzione, se non ancora revisionato per la prima volta, o alla data della precedente revisione per le revisioni successive.” |
| 6.2 | 8 | Testo, penultimo trattino | Sostituire “estintori non dotati del libretto di uso” con “estintori per cui non è disponibile il libretto di uso” |

Vi ringraziamo dell'attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

Cordiali Saluti

Ufficio Tecnico Emme Antincendio srl

EMME ANTINCENDIO S.R.L.
Via del Molino, 40
52010 CORSALONE (AR) Italy
Tel. +39 0575 511320 Fax +39 0575 531521
Cod. Fisc./P.I. 11208251006
e-mail: info@emme-italia.com